

Granollers 1) i MT 44199 (línia Sant Iscle), al terme municipal de Vallgorguina (Vallès Oriental).

—2 Declarar la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'autoritza. Aquesta declaració d'utilitat pública porta implícita l'ocupació urgent dels béns i drets afectats que es van sotmetre a informació pública en l'Anunci publicat al DOGC núm. 4124, de 3.5.2004, i comporta les afeccions que s'hi descriuen.

—3 Aprovar el projecte d'execució d'aquesta instal·lació, amb les característiques tècniques següents:

Descripció de la línia: consta d'un tram subterrani i un altre aeri.

La línia subterrània té origen al suport amb transformador CDI VA9664 on fa conversió aèria/subterrània amb conductor 18/30 kV 3x240 AL. Finalitza al nou suport T-1 on fa conversió aèria/subterrània i comença el tram aeri, realitzant un total de 506 m.

El tram aeri es construirà amb conductor LA-56 sobre suports metàl·lics de gelosia (de T-1 a T-6 enllaçant amb l'actual T23163), amb una longitud total de 616 m.

Línia aèria/subterrània:

Tensió: 25 kV.

Longitud:

Aèria: 0,616 km.

Subterrània: 0,506 km.

Nombre de circuits: un circuit.

Nombre de cables: tres per circuit.

Secció conductor línia aèria: LA56-54,6 mm².

Material conductor línia aèria: alumini-acer.

Secció conductor línia subterrània: RVH-18/30 kV 240 mm².

Material conductor línia subterrània: alumini.

Tipus de suports: metàl·lics de gelosia.

Núm. de suports amb aïllament normal: 6.

Tensió mecànica dels cables EDS: 119 kg a 15°C.

Zona: A.

Nivell d'aïllament: 70/170 kV.

Finalitat: ampliar i millorar la capacitat de servei de la xarxa de distribució.

Pressupost: 44.797 euros.

Aquesta Resolució es dicta d'acord amb el que disposa la normativa abans esmentada, com també l'article 17 i el capítol 4 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol, sobre règim d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries, i sotmesa a les condicions especials següents:

—1 Les instal·lacions s'han de fer d'acord amb el projecte tècnic signat per l'enginyer tècnic industrial senyor Jesús Vila Griera i visat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb el número 795AA, en data 19 de gener de 2004, amb les variacions que, si s'escau, se sol·licitin i s'autoritzin.

—2 La construcció i el funcionament d'aquesta instal·lació elèctrica se sotmeten al que estableixen el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat pel Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, i les seves instruccions tècniques complementàries, aprovades per l'Ordre ministerial de 18 d'octubre de 1984; el Reglament de línies aèries d'alta tensió, aprovat pel Decret 3151/1968, de 28 de novembre; la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions

industrials, i la resta de disposicions d'aplicació general.

—3 L'empresa titular és la responsable de l'ús, la conservació i el manteniment de la instal·lació, d'acord amb les condicions de seguretat que requereix la normativa vigent.

—4 El termini per a la posada en marxa de la instal·lació autoritzada és de dos anys a comptar de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

—5 La Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial podrà realitzar, durant les obres i un cop acabades, les comprovacions i les proves que considerin necessàries en relació amb el compliment de les condicions generals i especials d'aquesta Resolució.

—6 Amb aquesta finalitat, el titular de la instal·lació comunicarà a l'esmentat òrgan administratiu el començament de les obres, les incidències dignes d'esment que es produeixin durant l'execució i la seva finalització.

Juntament amb la comunicació de la finalització de les obres s'adjuntarà el certificat de direcció i acabament d'instal·lació que acreditati que s'ajusten al projecte aprovat i que s'ha donat compliment a les normes i disposicions abans esmentades, i, si s'escau, s'hi adjuntaran les actes de les proves realitzades.

—7 L'Administració deixarà sense efecte aquesta autorització administrativa per les causes que estableix l'article 34 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol, i en el supòsit d'incompliment, per part del titular de la instal·lació, de les condicions que aquesta imposa.

En aquest supòsit, l'Administració, amb la instrucció prèvia de l'expedient oportú, acordarà l'anul·lació de l'autorització, amb totes les conseqüències d'ordre administratiu i civil que se'n derivin segons les disposicions legals vigents.

—8 Aquesta autorització s'atorga sens perjudici de tercers i és independent de les autoritzacions o llicències de competència d'altres organismes o entitats públiques necessàries per dur a terme les obres i les instal·lacions aprovades.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que disposa l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i segons la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 12 de novembre de 2004

JOSEP M. DE JUAN I CAPDEVILA
Cap del Servei d'Energia Elèctrica
(04.329.093)

CORRECCIÓ D'ERRADA

a la Resolució TRI/3091/2004, de 2 de novembre, sobre delegació de determinades facultats del director del Servei d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 4262, pàg. 22977, de 17.11.2004).

Havent observat una errada a l'article 1.a), primer paràgraf, del text de l'esmentada Resolució, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàg. 22977, a l'article 1.a), on diu:
"determinació de tipus quan el seu import no excedeixi els 12.020,24 euros",

ha de dir:

"determinació de tipus quan el seu import excedeixi els 12.020,24 euros".

Barcelona, 18 de novembre de 2004

FRANCESC CASTELLANA I AREGALL
Director del Servei d'Ocupació de Catalunya
(04.335.187)

CORRECCIÓ D'ERRADA

a l'Ordre TRI/404/2004, de 8 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades a la realització de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (codi convocatòria 131) (DOGC núm. 4259, pàg. 22679, de 12.11.2004).

Havent observat una errada a l'article 7.1 del text de l'esmentada Ordre, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàg. 22680, a l'article 7.1, on diu:
"les organitzacions i les empreses amb una plantilla de més de deu treballadors/es",
ha de dir:

"les organitzacions i empreses, amb una plantilla de més de deu treballadors/es".

Barcelona, 18 de novembre de 2004

ANTONI FERNÁNDEZ PÉREZ
Secretari general
(04.335.185)

✱